Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
BUDYNEK "A"
PIWNICA

Pomieszczenia wydzielone pożarowo
Trafo i rozdzielnie elektryczne

Pomieszczenie wydzielone pożarowo
Wentylatornia WA-1

Pomieszczenie wydzielone pożarowo
Wentylatornia WA-3

Pomieszczenia wydzielone pożarowo
Trafo i rozdzielnie elektryczne

Pomieszczenie wydzielone pożarowo
Wentylatornia WA-6a

Pomieszczenie wydzielone pożarowo
Wentylatornia WA-6

Pomieszczenie wydzielone pożarowo
Wentylatornia WA-8

Pomieszczenie wydzielone pożarowo
Wentylatornia WA-9

Pomieszczenie wydzielone pożarowo
Wentylatornia WA-11

Strefa pożarowa nr 01.0D_1
Centralna bateria awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku A

Strefa pożarowa nr 01.0D_2
Centralna bateria urządzeń podtrzymujących życie pacjentów, rozdzielnia elektryczna

Strefa pożarowa nr 01.0F_2
Centralna bateria urządzeń podtrzymujących życie pacjentów, rozdzielnia elektryczna

Strefa pożarowa nr 01.0F_1
Centralna bateria awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku A

Strefa pożarowa nr 01.0H_1
Centralna bateria urządzeń podtrzymujących życie pacjentów, rozdzielnia elektryczna

Strefa pożarowa nr 01.0J_1
Centralna bateria urządzeń podtrzymujących życie pacjentów, rozdzielnia elektryczna

0.1 Sposób oznakowania strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

NR STREFY POŻAROWEJ	Powierzchnia strefy pożarwej na danej kondygnacji [m^2]
01.0A	887,66
01.0B	916,50
01.0C	688,11
01.0D	1818,20
01.0D_1	55,39
01.D0_2	85,32
01.0E	1191,32
01.0F	1778,25
01.0F_1	68,55
01.0F_2	43,77
01.0G	424,01
01.0H	939,51
01.0H_1	97,51
01.0I	1241,52
01.0J	1333,68
01.0J_1	88,96
01.3	51,80
01.6	18,69
01.7	20,88
01.9	2,93

LEGENDA:

- Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej
- **1** **Strefa względnego bezpieczeństwa**
- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, drzwi **i** inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 60 wewnętrzne, EI 60 zewnętrzne
- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60, drzwi **i** inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30
- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI 60, drzwi **i** inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30
- Pas elewacyjny w klasie REI 60 z otworami EI 30, EW60 lub EI 60
- Przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi S
- **01.0** Numer strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)
- **K10** Numer klatki schodowej
- **K1 - K8** Klatka schodowa wydzielona pożarowo **i** oddymiana

W całym budynku:
1. Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ogniochronnymi.
2. Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami EI 30 według części opisowej.
3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.
4. Stolarkę okienną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujące ściany osłonowe. Używać, np. piany montażowej ognioodpornej.
5. Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
6. Punkty pielęgniarskie oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielania drzwiami EI 30
7. Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Poprzeczna 7
email: ciszewski@ciszewski.eu

OBIEKT:	Budynek **A** Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź		
Temat:	Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspetyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.		
Nazwa:	**Rzut piwnicy - poziom 01**	SKALA: ----------	RYS. NR: 2
Opracował:	mgr inż. Paweł Ciszewski uprawnienia do. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 367/98	DATA: 02.2021r.	PODPIS:
Opracował:	mgr inż. Roman Cichosz uprawnienia budowlany nr upr. 1019/9/R	DATA: 02.2021r.	PODPIS: